



## RICHIESTA PRIMO AVVIAMENTO

### UNITÀ RAFFREDDATE AD ARIA CON COMPRESSORI SCROLL, VITE, ROOF TOP, UNITA' TERMINALI

**COMPILA IL FORM ED INVIA LA RICHIESTA A:** [ciat.service@carrier.com](mailto:ciat.service@carrier.com), allegando la fattura di acquisto (obbligatoria) dell'unità, la copia della dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata in sede di installazione (obbligatoria) e/o altri documenti utili.

#### Dati Richiedente

Nome e Cognome*:	
Nome Azienda*:	
Ruolo nell'azienda richiedente*:	
Email*:	

#### Dati Unità

Modello unità*:		
Matricola*:		
<b>Codice univoco registrazione</b> presso la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (DPR 146/18)	N°:	
Taglia* (potenza in kW):		
Data installazione dell'unità:		

#### Indicare di seguito TUTTI i dati relativi al Cliente ed al Sito presso il quale occorre effettuare l'intervento tecnico

<b>Nome</b> della persona da contattare per organizzare l'intervento e che sarà presente sul posto durante l'intervento*	
<b>Cognome</b> della persona da contattare per organizzare l'intervento e che sarà presente sul posto durante l'intervento*	
<b>Contatto Telefonico</b> della persona da contattare per organizzare l'intervento e che sarà presente sul posto durante l'intervento*	
<b>Contatto Email</b> della persona da contattare per organizzare l'intervento e che sarà presente sul posto durante l'intervento*	
<b>Codice Fiscale / Partita IVA</b> del Cliente presso il quale è installata l'unità*	
<b>Ragione Sociale</b> del Cliente presso il quale è installata l'unità*	
<b>Indirizzo</b> del Cliente presso il quale è installata l'unità*	
<b>Provincia</b> del Cliente presso il quale è installata l'unità*	
<b>Località</b> del Cliente presso il quale è installata l'unità*	
<b>CAP</b> del Cliente presso il quale è installata l'unità*	

\* CAMPO OBBLIGATORIO!



### Informazioni aggiuntive obbligatorie

L'unità oggetto della richiesta è stata correttamente registrata presso la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati (DPR 146/18)	SI	NO
Manuali d'uso, schemi elettrici e certificati sono stati consegnati a corredo dell'unità e le indicazioni fornite sui manuali sono state rispettate	SI	NO
La movimentazione ed il posizionamento dell'unità sono state realizzate come indicato nel Manuale d'Installazione ed Uso	SI	NO
Sono stati presi idonei accorgimenti per limitare la trasmissione di vibrazioni	SI	NO
La macchina è correttamente collegata all'impianto, e lo stesso è stato riempito d'acqua e sfiatato d'aria in maniera adeguata	SI	NO
Sull'entrata acqua agli scambiatori è stato installato un filtro, e lo stesso è pulito	SI	NO
Il Preriscaldamento dei carter/compressori è attivo da almeno 24 ore (ove applicabile)	SI	NO
La pompa di circolazione dell'acqua è funzionante ed il suo senso di rotazione è corretto	SI	NO
La portata d'acqua necessaria al funzionamento dell'unità è garantita, come indicato nel manuale d'Installazione ed Uso, alla sezione Dati Idraulici	SI	NO
L'alimentazione elettrica è conforme ai dati di targa e a quanto indicato nel manuale d'Installazione ed Uso, alla sezione Dati Elettrici	SI	NO
È stato inserito liquido antigelo nel circuito, come da specifiche e come indicato nel manuale d'Installazione ed Uso della macchina?	SI	NO
È presente un collegamento alla rete idrica per il carico dell'acqua di lavaggio condensatori o filtri	SI	NO
La valvola di sicurezza è collegata allo scarico	SI	NO
È stato installato e collegato elettricamente un flussostato	SI	NO
Sono presenti dispositivi per il controllo remoto dell'unità	SI	NO
L'eventuale linea per il collegamento seriale soddisfa i requisiti. Il doppino bus per il collegamento dell'unità al dispositivo remoto è collegato correttamente	SI	NO

La informiamo che, qualora non sussistessero le condizioni minime necessarie per l'esecuzione delle attività, Riello potrà rifiutare di eseguire l'intervento. In tal caso saremo lieti di esaudire la sua richiesta in un secondo momento, quando saranno state apportate le necessarie azioni correttive. Le ricordiamo altresì che, qualora la situazione riscontrata in sito non fosse conforme a quanto da lei dichiarato, l'uscita del nostro tecnico sarà fatturata alle tariffe standard Riello S.p.A. in vigore.

Note:

L'unità è controllata da sistemi di supervisione BMS (Sistema di gestione impianto)?	SI	NO
--------------------------------------------------------------------------------------	----	----

### INFORMATIVA PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Lo svolgimento delle attività di Riello comporta la comunicazione (e il relativo trattamento) dei miei Dati Personali e confermo quanto segue:

Ho letto e accetto i termini e le condizioni di cui alla Informativa Generale sulla privacy disponibile su <https://www.riello.com/corporate/en/general-privacy-notice> (sono consapevole che il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per Riello di completare la transazione o di fornire le informazioni, i servizi o i prodotti da me richiesti).

Desidero ricevere comunicazioni promozionali da Riello, su prodotti, servizi, eventi e promozioni:

via e-mail: ai seguenti indirizzi \_\_\_\_\_;  
via telefono fisso, telefono cellulare, SMS: ai seguenti numeri \_\_\_\_\_;  
via posta: ai seguenti indirizzi \_\_\_\_\_.

Posso annullare facilmente la mia iscrizione in qualsiasi momento. Per annullare l'iscrizione inviare un'e-mail a: [privacy.compliance.riello@carrier.com](mailto:privacy.compliance.riello@carrier.com).

Non acconsento a ricevere comunicazioni promozionali da Riello.

timbro e firma digitale:

Luogo, data (gg,mm,anno)