


RIELLO S.p.A. è distributore autorizzato CIAT in Italia 	<b>RAPPORTO d'INTERVENTO Primo Avviamento</b>				RIELLO S.p.A. Sede legale e amministrativa Via Ing. Pilade Riello, 7 37045 Legnago (VR); Tel. +39 0442 630111 C.F. e P.IVA 02641790239  <b>ciat.service@carrier.com</b>								
	Ticket n.												
	Data												
<b>CLIENTE (fatturazione)</b>				<b>CLIENTE (ubicazione)</b>									
Nome Referente				Installazione		Coperto		Scoperto					
Tel. /e-mail				Serial Number*									
Versione SW dell'unità				*Una sola unità per Service Report									
				Tipologia Refrigerante									
F-gas		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> Note:		Capacità Ref.		Circuito 1		Circuito 2		Circuito 3		Circuito 4	
N° contratto di Manutenzione				Ore Funz.		1		2		3		4	
Modello Unità						3		4		4		4	

Giorno	Dalle	Alle	Tot Ore	Ore Viaggio	Straordinario	<input type="checkbox"/>	Festivo	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Trasferta	<input type="checkbox"/>	Prefestivo	<input type="checkbox"/>

### VERIFICHE PRELIMINARI

SI NO

Il cliente, al momento della richiesta d'intervento, ha verificato la sussistenza delle condizioni necessarie alla prima messa in servizio dell'unità CIAT, dandone evidenza nel modulo di richiesta

Manuali d'uso, schemi elettrici e certificati sono stati consegnati a corredo dell'unità e le indicazioni fornite sui manuali sono state rispettate	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La movimentazione ed il posizionamento dell'unità sono state realizzate come indicato nel <i>Manuale d'Installazione ed Uso</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono stati presi idonei accorgimenti per limitare le trasmissioni di vibrazioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La macchina è correttamente collegata all'impianto e lo stesso è stato riempito d'acqua e sfiatato d'aria in maniera adeguata	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sull'entrata acqua agli scambiatori è stato installato un filtro e lo stesso è pulito	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Il preriscaldamento dei carter/compressori è attivo da almeno 24 ore (ove applicabile)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La pompa di circolazione dell'acqua è funzionante ed il suo senso di rotazione è corretto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La portata d'acqua necessaria al funzionamento dell'unità è garantita, come indicato nel <i>Manuale d'Installazione ed Uso</i> , alla sezione <i>Dati Idraulici</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'alimentazione elettrica è conforme ai dati di targa e a quanto indicato nel <i>Manuale d'Installazione ed Uso</i> , alla sezione <i>Dati Elettrici</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Se è prevista l'immissione di liquido antigelo nel circuito, la stessa è stata realizzata? (inserire nelle note la percentuale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' presente un collegamento alla rete idrica per il carico dell'acqua di lavaggio condensatori o filtri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La valvola di sicurezza è collegata allo scarico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E' stato installato e collegato elettricamente un flussostato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sono presenti dispositivi per il controllo remoto dell'unità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
L'eventuale linea per il collegamento seriale soddisfa i requisiti. Il bus per il collegamento dell'unità al dispositivo remoto è collegato correttamente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

#### Note:

Riserva validità Garanzia

PCDCT Dati Unità  Back Up Dati Unità  Aggiornamento Software  Documentazione Fotografica

#### Suggerimenti:

Lo svolgimento delle attività di Riello comporta la comunicazione (e il relativo trattamento) dei miei Dati Personali e confermo quanto segue:

Ho letto e accetto i termini e le condizioni di cui alla Informativa Generale sulla privacy disponibile su <https://www.riello.com/corporate/en/general-privacy-notice> (sono consapevole che il mancato conferimento dei dati comporta l'impossibilità per Riello di completare la transazione o di fornire le informazioni, i servizi o i prodotti da me richiesti).

Desidero ricevere comunicazioni promozionali da Riello, su prodotti, servizi, eventi e promozioni:  via e-mail: ai seguenti indirizzi \_\_\_\_\_;  via telefono fisso, telefono cellulare, SMS: ai seguenti numeri \_\_\_\_\_;  via posta: ai seguenti indirizzi \_\_\_\_\_.

Posso annullare facilmente la mia iscrizione in qualsiasi momento. Per annullare l'iscrizione inviare un'e-mail a: [privacy.compliance.riello@carrier.com](mailto:privacy.compliance.riello@carrier.com).

Non acconsento a ricevere comunicazioni promozionali da Riello

<b>Per Riello</b>
Nome e Cognome Tecnico (in STAMPATELLO)
Firma

<b>Per il Cliente</b>
Nome e Cognome Referente (in STAMPATELLO)
Firma